



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым**

**Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92
т.2-59-15, ond.krasnogvardeysk@mail.ru**

Предписание № 2 / 1 / 2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору МБОУ «Найденовская школа» Колоколовой Л.В.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору от «24» февраля 2015 года, № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» марта 2015 г. 13 ч.00мин. по 13 ч.00. мин. «16» марта 2015г. проведена проверка МБОУ «Найденовская школа», с. Найденовка улица Комсомольская, 45 главным специалистом ОНД по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гребеножкиным А.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с завхозом МБОУ «Найденовская школа» Вишневецкой Е.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
2.	Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.7 таблица 2 СП 3.13130.2009	30.02.2016	
3.	Оборудовать объект установкой автоматической пожарной сигнализации	Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009	30.02.2016	

4.	Ответственному пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.	п 3. ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;	20.07.2015	
5.	Обеспечить объект электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;	20.03.2015	
6.	Установить противопожарные двери в помещения электрощитовой	п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013	20.02.2016	
7.	Обеспечить объект пожарными щитами согласно приложения №5	п. 481 ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;	20.07.2015	
8.	Провести ремонт водопроводных сетей подпитывающих пожарный водоем	п. 55 ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;	20.02.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД
по Красногвардейскому району
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы Гребеножкин А.В.

(подпись)
М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«16» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:

А.В. Колможов директор МБОУ «Найденовская школа» Колможов А.В.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2015г.